



Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA



KZ. Т. 16. Е 0435

Аттестат аккредитации №KZ.Т.16.Е0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0499-Дот «16» мая 2024 г.

1.	Дата проведения испытаний	16 мая 2024 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Шалгумбаева Б.М.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, Семенченко, 21/1.
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 16.05.2024 года
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «Пос-1 БИО», ГОСТ Р53292-2009, ТОО «КазЮжстройсертиф», 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокейханова, 11.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 «Составы вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
7.	Номер партии, дата изготовления	№ KZ.Т.02.0460 от 11/09/2019г.
8.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Шалгумбаева Б.М.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, Семенченко, 21/1.
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции здания КГУ «Основная школа № 281» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области», расположенного по адресу: РК, Кызылординская область, Аральский район, с.Ескиура, ЕСКИУРА, 9, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка в соответствии с нормативно-технической документацией
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13.	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	15.05.2024 г.

DOC ID KZFSCNK202400002697CBC9750



DOC ID KZFSCNK202400002697CBC9750
Электронный документ подписан в Documentolog Business

16. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011	

DOC ID KZFSCNK202400002697CBC9750



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK202400002697CBC9750
Тип документа	Исходящее письмо
Тема	КГУ «Основная школа № 281» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области»
Статус	Отправлен
Рег. Номер:	01-01/510
Рег. Дата:	16.05.2024
Количество страниц	2
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Email	too_cppb@mail.ru
IP-адрес	92.46.27.74

Информация о получателях

Получатель 1	ИП «Шалгумбаева Б.М.», 77771115985 77771115985
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	92.46.27.74
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIISKAYJ...OQP4Y8Q==
Дата подписания	16.05.2024 12:55

DOC ID KZFSCNK202400002697CBC9750





КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZ8F79ED6AD6E7183B

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН 140140006095, Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности", юридический адрес: Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирismetова, д. 1, фактический адрес: Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34 аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ).

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия Регистраторской информационной системы.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете в реестре субъектов аккредитации <https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/subjects>