

Жетес би а.о.
Актіні толтыру орны

04.04.2024 ж.
Уақыты 13:8

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 18.03.2024 ж. № 23

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманын (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы
СЫДЫҚОВ АЙДОС МҰРАТҰЛЫ - Бас маман

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

130340008478, «Қызылорда облысының білім басқармасының Арал ауданы бойынша білім бөлімінің №281 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

«Қызылорда облысының білім басқармасының Арал ауданы бойынша білім бөлімінің №281 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ҚЫЗЫЛОРДА, АРАЛ, Ескіұра, Ескіұра (КӨШЕСІ), 9.

5. Тексеру өткізілетін күні 04.04.2024 - 04.04.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

«Қызылорда облысының білім басқармасының Арал ауданы бойынша білім бөлімінің №281 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 2 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ұйым үшін оның өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулық жасалсын ; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
2	П. 5 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, алғашқы өрт сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және олардың қолдануға дайындығына, техникалық қызмет көрсетуді (қол

			өрт сөндіргіштерін қайта зарядтауға) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізуге жауапты лауазымды тұлға тағайындалсын.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
3	П. 7 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Алғашқы өрт сөндіру құралдарын және олардың жай-күйін тексеру журналы және ғимараттағы автоматты өрт дабыл қондырғысына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы алдын-ала жөндеу жұмыстарын есепке алу журналы арналсын және оларға тиісті мәліметтердің уақтылы енгізілуі бақылау алынсын.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
4	П. 9 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеуші	Мектеп ауласында орналасқан өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің (су қоймасы мен өрт гидранттары) 1 орналасу орындары, стандарттау жөніндегі құжаттардың, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тиісті көрсеткіштермен қамтамасыз етілсін.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
5	П. 32 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Найзағайдан қорғау құрылғыларын қарап-тексеру жұмыстары жүргізіліп, жерге тұйықталатын құрылғылардың кедергісі өлшеніп, ал тексерулер мен өлшеулердің нәтижелері еркін нысанда толтырылатын найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналына жазылсын.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
6	П. 38 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимараты шатырының ағаш бұйымдарының оттан қорғайтын өңдеудің

			(сіңірудің) жай-күйі оттан корғау тиімділігін техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінде аккредиттелген зертханалардың растау құжаттарымен рәсімделсін.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
7	П. 81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың күштік және жарықтандыру желісінің стационарлық жабдығы мен электр сымдарының жай- күйін үш жылда кемінде бір рет откізгіштердің, кабельдердің және жерге ғұйықтау құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу арқылы тексеру жұмыстары жүргізілсін.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
8	П. 88 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Қазандық ғимаратында сұйық отынмен жұмыс істейтін аппараттың астына авариялық төгілу кезінде отын бағындағы отынның барлық көлемін қамтитын, ішіне құм толтырылған металл тұғыр орналастырылсын.; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
9	П. 109 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Өрт гидранттарын суын іске қосу арқылы су берілуіне және жұмысқа қабілеттілігіне сынау актісі мен хаттамасын рәсімдеу арқылы жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) тексеру жұмыстары жүргізілсін; жоюдың мерзімі: 14.06.2024
10	П. 120 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратында орнатылған өрт дабыл қондырғыларына білікті мамандармен немесе тоғы әлсіз жабдықпен жұмыс саласындағы ұйымдармен уақтылы техникалық қызмет көрсетіліп, куәландыру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізіліп, жұмысқа жарамды күйге келтірілсін. Аталған жұмыстардың Қазақстан Республикасы

Энергетика министрінің
19.03.2015 жылғы №222
бұйрығымен бекітілген,
Тұтынушылардың электр
қондырғыларын пайдалану
кезіндегі қауіпсіздік
техникасы қағидаларының
талаптарына сәйкес, электр
қауіпсіздігі бойынша рұқсат
беру тобы бар тұлғалар ғана
жүргізуін қатан бақылауға
атынсын ;
жоюдың мерзімі: 14.06.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мәжбүрлік: Арал ауданының ТЖБ бас маманы

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Арал ауданының ТЖБ бас маманы А.Сәдуақасов

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

Мәжбүрлік: Арал ауданының ТЖБ бас маманы

«04» 04 2024 г.

